

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o distributorovi:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 3/1897, Praha 4, PSČ 143 00
IČ: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Metakrylátový těsnící prostředek SISEAL

Výrobce v EU:

Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Popis a určení výrobku:

Metakrylátový těsnící tmel se používá k těsnění kovových závitových spojů od 3/8" do 2" v rozvodech vzduchu, vody, pitné vody (do tlaku 1 Mpa a teploty 130°C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě až 70°C).

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) j) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené normy:

ČSN EN 10311:2005; ČSN EN 751-2:1998; ČSN EN ISO 9001:2001

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Pražská 810/16
102 21 Praha 10 - Hostivař
IČ: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2006/0224 ze dne 22.05.2006
Stavební technické osvědčení č. 227-STO-06-0224 ze dne 1.3.2006 s platností do 1.3.2012
Protokol o certifikaci č. 227-P5-06-0224 ze dne 22.05.2006
Protokol o zkoušce č. A 056/2006 ze dne 15.05.2006

Protokol o zkoušení č. 4/14/2004 ze dne 31.05.2004
vydaný Ústavem pro výzkum a využití paliv, a.s.

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 03/11/A, B ze dne 12.03.2003 vydaný
Státním zdravotním ústavem, laboratoří hygieny vody

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 20.05.2009


.....
Mgr. Milan Březina
manažer jakosti